


Инструкция за свързване на LED пури към 220 VAC

LED пура T8

Инструкции

Когато заменят старата луминесцентна тръба, която работи с магнитен баласт (дросел) или с електронен баласт, трябва да сменят окабеляването, като баластът и стартерът се изключват от схемата на свързване.



1. За пури с едностранно захранване (схема 1):
2. За пури с двустранно захранване (схема 2):

